

P APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PD BRUNNAR O D I MARK
PDF AVSKILJNINGSBRUNNAR
PDF. 3 Fettavskiljare

Beteckning.....

Prefabricerad fettavskiljare, tillverkad av betong med inre ytskikt av PE-HD. Betäckning av segjärn EN-GJS 500-7, för markförläggning, självförankrande. Vid markytan förses avskiljaren med betäckning ACO CITYTOP 600 låsbar. Körbar enligt klass D400 belastning och försedd med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 1825-1.

ACO Nordic:s typ **LIPUMAX C NS 4/400**

Lagringsvolym fett: 215 liter

Lagringsvolym slam: 400 liter

Total vätskevolym: 915 liter

A-mått/art: A2 = 1075-1335mm (kan byggas upp till 5385mm) / 723002_2
(extra artiklar behövs för högre a-mått än 1335mm)

Lipumax C skall levereras komplett med integrerat slamfång, anslutning för ventilation, nedstignings-/inspektions- och tömningshals samt lyft- och förankringsöglor.

Lipumax C skall vara CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfylla alla krav avseende flödestest, hållfastighet, kemisk resistens, märkning och täthet.

Lipumax C uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för tillgänglighet och nedstigning.

Tillbehör

Alternativ:

- Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-1, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt. Art: 191101
- Avskiljaren levereras med ACO PROTIGHT tätningsspaket för kabelgenomföring. Art:191180
- Efter avskiljaren monteras provtagningsbrunn ACO PROWELL PE 153/110/160 komplett med teleskopisk hals med betäckning som är låsbar och körbar enligt klass D400 belastning. Art: 418525.1
- Med betäckningen levereras ACO Öppningsverktyg för betäckning. Art: 850000000
- Avskiljaren förses med låsbultar & låsverktyg. Art: 850000001 & 850000002
- Avskiljaren förses med ACO OZONE, ventilationsluftrenare komplett med pump art:199280
- Kringarbeten: Avskiljaren installeras enligt ACO Normc:s anvisningar